



Marktgemeinde Abtenau

5441 Abtenau, Markt 1
Tel.: 06243/2214-19, Fax DW: 30
E-Mail: bauamt@abtenau.at

VOLLENDUNGSANZEIGE

gem. § 17 BauPolG

Bauherr (Vor- und Zuname) Bezeichnung der juristischen Person	
Anschrift, Tel. Nr., E-Mail	
Beschreibung der baulichen Maßnahme	
Ausführungsort der baulichen Maßnahme (Grundstücksnummer, EZ, Grundbuch der Katastralgemeinde; Adresse)	
Bauliche Maßnahme bewilligt bzw. zur Kenntnis genommen mit Bescheid vom (Datum, Zahl)	
Bezeichnung des Bauführers bzw. des Bauausführenden gem. § 11 Abs. 1 und 2 BauPolG (Name, Anschrift, Tel.Nr.)	
Der Vollendungsanzeige sind, soweit dies in der Bewilligung bzw. Kenntnisnahme der Bauanzeige vorgeschrieben worden ist, nebenstehende Befunde und Bescheinigungen angeschlossen.	<input type="checkbox"/> Überprüfungsbefund eines Rauchfangkehrermeisters über die vorschriftsmäßige Ausführung der Rauch- und Abgasfänge sowie Feuerstätten; <input type="checkbox"/> Bestätigung der Heizungsfirma <input type="checkbox"/> Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers über die Ausführung der Elektroinstallation; <input type="checkbox"/> Bestätigung des Bauunternehmens (Baumeister) <input type="checkbox"/> Protokoll über Probetrieb

Der Bauausführende bzw. der Bauführer, soweit solche gemäß § 11 Abs. 1 bzw. 2 BauPolG zu bestellen waren bestätigen gem. § 17 Abs. 2 Z 1 BauPolG die der Bewilligung gemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung unter Angabe folgender, geringfügiger Abweichungen (Beschreibung der Abweichungen):

.....
Ort, Datum, Unterschrift des Bauausführenden bzw. Bauführers

Es wird gem. § 17 Abs. 1 BauPolG angezeigt, dass die bauliche Maßnahme vollendet ist, bei Anlagen bzw. einzelner, für sich benützbarer und zur Benützung vorgesehener Teile von Anlagen die Aufnahme der Benützung derselben erfolgt. Gleichzeitig wird hinsichtlich der vorstehend beschriebenen, geringfügigen Abweichungen ersucht, diese zu genehmigen bzw. zur Kenntnis zu nehmen. Der Bauherr ist in Kenntnis, dass eine Aufnahme der Benützung der Anlage oder einzelner Teile nur erfolgen darf, wenn die gegenständliche Bewilligung vollständig eingebracht ist.

.....
Ort, Datum, Unterschrift des Bauherrn

Bestätigung der Heizungsfirma:

Für die angeführte Heizungsanlage wird bestätigt:

- die Vollständigkeit bzw. Sicherheit und gefahrlose Benützbarkeit der Gesamtanlage im Sinne des § 17 des Sbg. BauPolG;
- die Dimensionierung entsprechend einer Wärmebedarfsberechnung gemäß ÖNORM 7500;
- die Anbringung eines Übersichtsplanes und der Betriebsvorschriften im Heizhaus;
- die Anordnung diverser Anschläge („Heizraum, Eintrittsverbot für Unbefugte“ und „Rauchen und Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten“ oder „Vorratslager, Eintrittsverbot für Unbefugte“ und „Rauchen und Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten“) und die Anzahl der Feuerlöscher (mindestens 6 kg) gemäß ÖNORM - EN 3.

.....,

.....
Unterschrift Stampiglie

Bestätigung des Elektronunternehmens:

ELEKTROPRÜFBERICHT

für den Anlagenteil

angewendete Schutzmaßnahme

Erdausbreitungswiderstand

Die vom gefertigten Elektronunternehmen ausgeführte (überprüfte) Installation entspricht den durch das Elektrotechnikgesetz, BGBl. Nr. 106/1993, und dessen Durchführungsverordnungen verbindlich erklärten bzw. im Anhang B enthaltenen Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften).

Umfang und Ausführung (insbesondere Funktion der Sicherheitseinrichtungen) entsprechen den Konsensbedingungen.

.....,

.....

Unterschrift/Stampiglie

Bestätigung des Bauunternehmens (Baumeisters):

Für die angeführte Heizungsanlage wird bestätigt:

- die brandbeständige Ausführung des Heiz- bzw. Vorratsraumes;
- den fachgerechten Einbau der Türen dieser Räume in der entsprechenden Brandschutzqualifikation;
- den Einbau von (wenn notwendig) brandbeständigen – brandhemmenden - Lüftungskanälen mit entsprechenden Querschnitt durch andere Räume.

Ergänzende Bemerkung:

....., am

.....

Unterschrift/Stampiglie

P r o t o k o l l über den Probetrieb der auf Seite 1 beschriebenen Heizungsanlage

1. Eigentümer der Anlage:
2. Betreiber der Anlage:
3. Standort der Anlage:
4. Ausführende Firma:
5. Bewilligung für die Anlage erteilt durch:
..... mit Bescheid vom, Zahl:

Die Heizungsanlage ist ausgeführt - geeignet - für

Fabrikat: Type: Heizleistung kW

Überprüfungsinhalt u. Messeinheit	Messwert Befund	Bemerkungen
Verbrennungslufttemperatur bei Brenneintritt in °C		
Abgastemperatur bei Kesselaustritt in °C		
Kohlenmonoxyd CO		
Kohlendioxyd CO ² in %		
Rußbild (Rußziffer n. Bacharach) <i>Ölheizung</i>		
Ölgehalt im Rauchgas <i>Ölheizung</i>		
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad in %		
Kesseltemperatur in °C		
Explosionsklappe funktionstüchtig		
Zugregler funktionstüchtig		
Selbsttätige Rauchgasdrosselklappe funktionstüchtig		
Mechanische Drosselklappe fixiert		
Reinigungsverschlüsse dicht		

Gesamtbeurteilung der Anlage:

Datum:

Der ausführende Prüfer:

Die befugte Firma:

Unterschrift/Stampiglie